

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

(Cod. MAIDR)

ALLEGATO
7C.1

Il servizio MAIDR comprende:

1 L'uscita semestrale dei ns. tecnici autorizzati per le visite programmate
2 Esame generale dell'impianto, comprese le alimentazioni, allo scopo di verificare lo stato di conservazione di tutti i componenti
3 Rilevamento annuale delle pressioni statiche in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori d'allarme
4 Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio
5 Controllo delle scorte e dei corredi delle cassette idrante e dell'impianto, con verifica del corretto avvolgimento, posizionamento e collegamento del tubo flessibile e della lancia
6 Controllo della visibilità, accessibilità e segnalazione dei presidi antincendio
7 Verifica annuale delle pressioni dinamiche alle utenze idraulicamente più sfavorite ove possibile, con strumenti di misura tarati da centri autorizzati SIT
8 Determinazione dell'effettiva portata fornita dall'impianto alle utenze provate
9 Prova di tenuta annuale alla pressione di esercizio per ogni manichetta UNI 25/45/70 in dotazione all'impianto
10 Prova di tenuta annuale alle valvole di non ritorno
11 Prova di funzionamento annuale dell'impianto di disconnessione
12 Verifica alimentazioni, dispositivi di controllo e valvola di sicurezza serbatoio autoclave
13 Verifica tenuta valvole, posizione di apertura valvole di intercettazione e verifica del funzionamento della valvola di sicurezza (12 bar), del gruppo motopompa
14 Certificazione degli interventi effettuati valida ai fini del Registro della Sicurezza

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Norma UNI 10779
- Norma UNI 671/3
- Norma UNI EN 12845
- D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3
- D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. E
- D.M. 10/03/98 Art. 4

ULTERIORI GARANZIE PER L'UTENTE

- 1 Tutti i servizi di assistenza tecnica sono garantiti con polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice
- 2 XFire è abilitata a rilasciare dichiarazioni di conformità degli Impianti Antincendio in base alla Legge 37/08
- 3 Le procedure tecniche e i controlli adottati da XFS rispondono ai requisiti del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000

Il servizio esclude:

1 Collaudo idrostatico quinquennale delle manichette
2 Interventi correttivi, atti a riportare le apparecchiature e l'impiantistica allo stato ottimale di funzionamento, mediante la sostituzione e/o la riparazione di tratti di condotta o accessori
3 Fornitura e posa in opera di parti di ricambio, lance, lastre protettive, e segnaletica in genere
4 Opere murarie, opere di ripristino coibentazione, interventi extra dal contatore fino al punto di erogazione
5 Riparazioni per rotture da gelo, invecchiamento, danneggiamenti accidentali ed atti vandalici
6 Smaltimento dei rifiuti tossici e/o speciali

XFIRE S.R.L.

P.IVA 04237890969 - Tel: 02 33911706 - commerciale@xfs.li - www.xfire.it

#SIAMO XFS

